

## 32.34.9-091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.9-091

**Tanımı** 10kV, 3x95s/16 mm<sup>2</sup> YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	139,51	100,53	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	721,12	452,69	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	210,70	158,81	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1277,70	782,05	0,00
2014	159,29	111,28	0,00
2015	172,54	124,07	0,00
2019	331,04	251,13	0,00
2020	354,64	263,36	0,00
2017	225,34	170,55	0,00
2018	256,54	192,37	0,00
2021	405,78	288,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## 32.34.9-091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.9-091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.