

32.34.9-093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.9-093

Tanımı 10kV, 3x150s/25 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2017	255,82	198,45	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	157,76	116,96	0,00
2016	239,11	184,78	0,00
2019	375,92	292,24	0,00
2018	291,05	223,85	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	402,07	306,49	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	458,52	335,18	0,00
2014	179,74	129,48	0,00
2022-1	807,97	526,88	0,00
2023-1	1429,12	910,09	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	195,12	144,37	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

32.34.9-093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.