

32.34.9-095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.9-095

Tanımı 10kV, 3x240s/25 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	265,79	197,42	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	176,32	124,96	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	218,10	154,23	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	201,58	138,32	0,00
2020	447,58	327,30	0,00
2022-1	916,24	562,52	0,00
2019	417,42	312,12	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1625,09	971,96	0,00
2017	284,20	212,00	0,00
2018	323,67	239,11	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	513,10	357,90	0,00

32.34.9-095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.