

## 32.14.3-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.3-009

**Tanımı** 3x240ş/25 mm<sup>2</sup>, 5.8/10 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	95,27	40,96	22,67
2022-1	307,89	76,86	42,13
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	549,03	133,82	73,62
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	120,60	47,06	26,53
2020	103,01	43,02	24,02
2008	0,00	0,00	0,00
2018	72,75	30,89	17,19
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

## 32.14.3-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.3-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.