

## 32.14-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14-001

**Tanımı** 1x25ş/16 mm<sup>2</sup>, 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)  
(beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	21,87	9,17	0,00
2014	16,42	5,53	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	20,07	7,92	0,00
2016	18,48	7,19	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	14,99	4,99	0,00
2015	16,79	5,88	0,00
2019	28,76	12,29	7,71
2004	0,00	0,00	0,00
2020	33,26	13,21	8,29
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	105,79	23,95	15,01
2021	40,84	14,79	9,31
2023-1	168,38	42,45	26,61

## 32.14-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.