

32.14-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-009

Tanımı 1x240ş/25 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	53,21	6,53	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	58,11	7,24	0,00
2018	71,24	11,97	0,00
2019	92,89	15,99	9,52
2004	0,00	0,00	0,00
2015	58,66	7,74	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	412,84	30,76	18,32
2003	0,00	0,00	0,00
2021	140,49	18,87	11,40
2016	62,16	9,47	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	67,06	10,37	0,00
2020	110,61	17,02	10,20
2023-1	642,08	54,18	32,34

32.14-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.