

## 32.14-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14-014

**Tanımı** 3x95ş/16 mm<sup>2</sup>, 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)  
(beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	79,43	8,99	0,00
2015	87,54	10,71	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	137,99	21,95	12,69
2010	0,00	0,00	0,00
2017	99,90	14,36	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	618,12	41,62	23,97
2014	86,71	9,96	0,00
2018	105,95	16,51	0,00
2020	164,43	23,22	13,54
2021	209,11	25,60	15,07
2016	92,68	13,18	0,00
2023-1	959,99	72,93	42,09

## 32.14-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.