

32.14-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-016

Tanımı 3x150ş/25 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2014	121,41	11,61	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	111,26	10,48	0,00
2015	122,42	12,50	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	873,01	48,17	27,14
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	139,12	16,74	0,00
2019	191,55	25,53	14,49
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	147,18	19,22	0,00
2020	228,95	26,91	15,37
2021	292,09	29,53	16,99
2010	0,00	0,00	0,00
2016	129,13	15,39	0,00
2023-1	1353,39	84,22	47,48

32.14-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.