

## 32.14-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14-001

**Tanımı** 1x25ş/16 mm<sup>2</sup>, 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)  
(beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	22,78	10,08	0,00
2017	20,86	8,71	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	34,56	14,51	9,15
2014	16,97	6,08	0,00
2019	29,98	13,51	8,49
2015	17,38	6,47	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	19,20	7,91	0,00
2013	15,49	5,49	0,00
2023-1	172,62	46,69	29,27
2022-1	108,13	26,29	16,58
2021	42,30	16,25	10,27

## 32.14-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.