

32.14-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-006

Tanımı 1x120ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	231,65	29,53	17,94
2015	34,29	7,35	0,00
2019	55,95	15,27	9,31
2023-1	363,19	52,18	31,66
2016	36,87	9,00	0,00
2018	42,78	11,42	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	33,82	6,90	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	30,93	6,22	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	39,87	9,88	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	65,83	16,32	9,98
2021	82,52	18,18	11,16

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.