

08-000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	08-000
Tanımı	GAZ BORUSU (Kablo Muhafazası için)
Birimi	
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

08-000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun siyah gaz borusu, (2.15 m boyunda.)
- b) Montaj: 2.15 m boyunda gaz borusunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, en az iki kelepçe ile çıkış diređine bağlanması, bir kat sülyen, (veya muadili) İki kat yağlı boya ile boyanması, montaj için kullanılan kelepçe, kanca, somun ve karşılık laması dahil. (Zaruri hallerde kullanılmasına lüzum görülen demiri poz 5.4.1 veya 5.5.2'ye göre ayrıca ödenir.)

08-000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.