

## 32.14-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14-002

**Tanımı** 1x35ş/16 mm<sup>2</sup>, 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)  
(beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	22,51	9,49	0,00
2013	18,12	6,58	0,00
2018	26,75	12,10	0,00
2015	20,35	7,76	0,00
2021	49,55	19,49	12,20
2017	24,46	10,45	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	331,29	98,61	61,03
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	125,97	31,53	19,66
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	201,27	55,96	34,75
2019	35,21	16,20	10,12
2020	40,54	17,41	10,88
2014	19,89	7,31	0,00

## 32.14-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.