

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-005

Tanımı 1x95ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSÝ) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	37,08	11,32	0,00
2013	28,33	7,12	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	40,02	13,09	0,00
2023-1	326,97	59,82	37,05
2016	34,25	10,31	0,00
2024	533,10	105,34	65,06
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	31,01	7,90	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	31,55	8,42	0,00
2022-1	207,52	33,90	20,98
2021	76,21	20,94	13,02
2019	52,45	17,50	10,80
2020	61,28	18,75	11,61

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.