

## 32.14-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14-007

**Tanımı** 1x150ş/25 mm<sup>2</sup>, 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)  
(beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	43,25	8,50	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	50,90	12,17	0,00
2016	47,09	11,09	0,00
2022-1	297,41	36,33	22,10
2020	84,04	20,09	12,26
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	54,56	14,06	0,00
2015	43,85	9,06	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	105,47	22,36	13,73
2019	71,36	18,81	11,42
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	465,80	64,08	38,84
2013	39,57	7,67	0,00

## 32.14-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.