

## 32.14-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14-008

**Tanımı** 1x185ş/25 mm<sup>2</sup>, 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)  
(beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	50,18	8,84	0,00
2016	54,36	11,54	0,00
2015	50,82	9,44	0,00
2023-1	544,04	66,23	39,80
2013	45,92	7,98	0,00
2017	58,73	12,66	0,00
2021	121,91	23,06	13,99
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	881,86	116,78	69,67
2007	0,00	0,00	0,00
2020	96,84	20,78	12,53
2019	82,00	19,50	11,71
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	348,01	37,48	22,45
2018	62,78	14,61	0,00

## 32.14-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.