

32.14-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-013

Tanımı 3x70ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSÝ) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 74,93 | 12,73 | 0,00 |
| 2013 | 67,72 | 10,70 | 0,00 |
| 2020 | 142,05 | 27,75 | 16,38 |
| 2017 | 86,32 | 17,08 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1303,37 | 153,63 | 88,95 |
| 2023-1 | 805,44 | 87,40 | 51,13 |
| 2014 | 73,99 | 11,86 | 0,00 |
| 2019 | 120,09 | 26,16 | 15,32 |
| 2022-1 | 516,46 | 49,80 | 29,12 |
| 2018 | 92,05 | 19,65 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 80,02 | 15,67 | 0,00 |
| 2021 | 179,22 | 30,67 | 18,26 |

32.14-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.