

32.14-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14-017

Tanımı 3x185ş/25 mm², 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	147,21	17,81	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	155,82	21,93	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	177,98	27,35	0,00
2014	145,79	16,52	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1613,31	119,30	66,75
2013	133,55	14,91	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	276,05	38,22	21,65
2024	2602,18	209,94	115,97
2019	231,73	36,30	20,41
2021	350,96	41,89	23,94
2017	167,89	23,83	0,00
2022-1	1039,34	68,38	38,17

32.14-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.