V.1794/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1794/01**
Tanımı	2.Sınıf Norm Olmayan Çam Kereste İle Ahşap Çatı Tamir ve Tahkimi Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	48569,88	0,00	0,00
2025-Kasım	48021,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	38575,00	0,00	0,00
2024	28956,25	0,00	0,00
2023-2	21047,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16373,50	0,00	0,00
2022-3	13039,25	0,00	0,00
2022-2	12371,75	0,00	0,00
2022-1	9120,38	0,00	0,00
2021	5093,88	0,00	0,00
2020	4298,53	0,00	0,00
2019	3490,75	0,00	0,00
2018	2985,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1794/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mevcut çatının kontrolce tespit edilecek gergi, baba, aşık, payanda mertek gibi unsurlarda değiştirilmesi veya tahkim ve takviyesi gerekenlerinin, kontrolün direktifine uygun olarak kontrolce belirtilen veya idarece verilen projesindeki kesitte olmak üzere norm olmayan yeni çıralı çam 2. kalite keresteden tamir ve tahkim edilmesi, babaların şakulinde, gergi ve aşıkların yatak terazisinde, payandaların 45 veya 60 derece meyilli merteklerin ise saçağa dik olarak kılıcına çakılması (mevcut çatıda mertek yatay çakılmışsa saçak alanını yükseltmek için kontrolün müsaadesi ile mertekler yine yatay çakılabilir) parçaların ek yerindeki düz veya kurt ağzı bindirme, düğüm noktalarındaki kurt ağzı zıvana yapılması, ağaç başlarının gönyesinde kesilmesi, payandaların babalara tam alıştırılması, başlıkların babalara eğilmeden yatay olarak oturtulması, gerekiyorsa tahkim için bulon ve lama kullanılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Kullanılan yeni kerestenin kullanıldığı yerdeki boylarına göre hacimleri toplam m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayiat nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1- Üst örtü altındaki tahta kaplama tahkim ve takviyeden sayılmaz, tahkim için bulon ve lama kullanılmışsa bedeli ayrı verilir. Çatı kapalı ve açık olsa da üst örtü altındaki tahta kaplama dışındaki tamir ve tahkim bu poza girer. 2- Norm olmayan kereste 10X10cm'dan büyük olan kerestedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1794/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012		Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf)	m³	1,150000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	8,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	30,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	30,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.