

V.1820/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1820/A01

Tanımı Minare K lahında 1.5 Mm. Kalınlığında Kurşun D şemesi İřçiliđi (Kurşun Hariç)

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel M d rl đ 

Fasik l


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 417,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 413,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eyl l | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 337,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 240,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 146,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 102,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 66,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 51,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 51,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 33,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 27,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20,44 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1820/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, idarece tartı zaptı ile verilecek levha kurşunla minare külahında 1.5 mm kalınlığında kurşun döşemesi, fitil uçları tepede birleşmek üzere yuvarlak külahlarda, fitil arası taksimatı minarenin yükseklik durumuna göre yapılacak, farisili külahta farisi araları kadar olması, levhaların bir biri üstüne 30 cm. bindirilmesi, kösteklerin alt levha ile zemine galvanizli çivi ile çakılırken çivi altına kurşun pul konularak çakılması ve kösteğin üst kurşun üstüne kıvrılarak dövülmesi, külah tepesine yekpare bir parçadan şapka giydirilerek fitil uçlarının kap-atılması işçiliği her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli:

ÖLÇÜ: Kurşun döşemesinden sonra kurşun kg. olarak ağırlığının bedeli ödenir. Artan fire ve kırıntı kurşunlar idareye aittir. Artan levha ve kırıntı kurşunlar tartı zaptı ile idareye teslim edilir. **TAHKİK:** 1- Şantiyeye gelen kurşun tartı tutanağı ve kurşunun plaka sayıları teorik olarak fatura ile yollanılan ile şantiyeye gelenin tartının karşılaştırılması yapılacaktır. Kurşun yoğunluğu tahkik hesapları için 11.34kg/m³ kabul edilecektir. Örnek: 1,5mm 1 plaka 1,6m² kurşunun ağırlığı 1,6*1,5*11,34=27,22kg, 2 mm 1 plaka 1,6m² kurşunun ağırlığı 1,6*2*11,34=36,29kg

NOT: 1- Kurşun levhalar TS EN 12588 standardı kalitesinde üretim yapan firmalardan alınacaktır. Kurşunun yoğunluğu (11,25-11,40) arasında olacaktır. Şantiyeye teslim edilen her kurşun için (en düşük 1 ton) ; üretici firmanın yetkilisine ait ıslak kaşe ve ıslak imzanın da yer aldığı TSE belgesi bulunmalıdır. TSE belgesi üzerinde irsaliye tarihi, irsaliye numarası ve ürün ağırlığı da yazılı olmalıdır. 2- Kurşunun şantiye (işbaşı) tesliminde idarenin tespit edeceği en az 2 kişilik komisyon tarafından KANTAR fişi ile durumu tespit edilip tutanağa bağlanacaktır. Levha adet sayımı yapılarak ortalama plaka ağırlığı tespit edilmelidir. (Toplam Kg/Toplam Adet = Ortalama adet ağırlığı) TS EN 12588 gereği her bir palet üzerinde üreticiye ait etiket olmalıdır. Kalınlık, genişlik, uzunluk, ağırlıklar (brüt,dara,net) ve plaka adet bilgisi yer almalıdır. 3- Gelen kurşunun analiz sertifikası istenecektir. Numune başı her paletten 2,5-3 ton 5X5 numuneler alınıp analiz sertifikaları olacak şekilde şantiyeye teslim edilecektir. 4- 1,5 mm kalınlık için +/- 0,045 mm kalınlık toleransı vardır. (1,455 - 1,545mm) arası olmalıdır. 1,5 mm kurşun levhalarının 1m²'si (16,50-17,52)kg/m² arasında olmalıdır. 5- 2,0 mm kalınlık için +/- 0,06 mm kalınlık toleransı vardır. (1,94 - 2,06 mm) arası olmalıdır) 2 mm kurşun levhalarının 1m²'si (22,00-23,36)kg/m² arasında olmalıdır

V.1820/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V008/09 | | Galvanizli çivi (TS 155) | kg | 0,050000 |
| 04.V008/17 | | Madeni pul | Adet | 0,400000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 0,350000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,350000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,350000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.