35.705.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.705.6010**
Tanımı	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Kontrol Ünitesi / Kablosuz Genel Anons Sistemleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Kontrol Ünitesi: (Ölçü: Ad.)
Ünite, sistemin verici cihazı ile birlikte çalışacaktır.
Sistem, DTMF, FSK ve MYK gibi kodlama sistemlerini desteklemeli ve A ve B kanalları üzerinden haberleşebilmelidir.
Sivil Savunma siren modları (düz, kesik kesik, dalgalı) bulunmalı; anons öncesinde gong sesi verebilme özelliğine sahip olmalıdır.
Cihazda müzik ve mikrofon girişleri bulunmalı, ses seviyesi kontrolü yapılabilmeli ve hem ünite üzerinden hem de harici kaynaklardan (USB, MP3, AUX/LINE-IN) müzik yayını yapılabilmelidir.
Verici ile kontrol ünitesi arasında kullanılmak üzere en az 20 m veri bağlantı kablosu temin edilecektir.
Masa tipi anons mikrofonu sisteme dahil olacak ve birim fiyata dahildir.
Kontrol ünitesi dijital sinyal işleme (DSP) teknolojisiyle çalışmalı ve ağ (network) üzerinden haberleşebilmelidir.
Ünite, CD kalitesinde ses kayıtlarını hafızasında saklayabilmeli, anons öncelik sıralaması yapılabilmelidir.
Kontrol ünitesi üzerinde 1 adet el tipi mikrofon bulunmalı, ayrıca sisteme en az 4 adet anons mikrofonu bağlanabilmelidir.
Her zon için izlenebilir 24V DC tetikleme çıkışı bulunmalı; bu çıkışlar sayesinde, bölgesel ses ayar üniteleri kapalı olsa dahi anons esnasında otomatik olarak devreye girmelidir.
Dokunmatik veya LED göstergeli kontrol paneli ile kullanıcıya basit ve hızlı kullanım imkânı sağlanacaktır.
Anons öncesi ve sonrası uyarı sesleri ayarlanabilir olacaktır.
Kontrol ünitesi, 35.430.xxxx birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip güç kaynağından beslenecektir. Güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir.
Dijital genel anons sistemi verici kontrol ünitesinin, işyerine nakli, montajı, gerekli her türlü ufak malzeme dahil olmak üzere test edilip çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.