35.705.6050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.705.6050**
Tanımı	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi (IP65) / Kablosuz Genel Anons Sistemleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.6050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi (IP65): (Ölçü: Ad.)
Cihaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenmiş 32 adet VHF/UHF frekansını belleğinde önceden yüklü olarak bulunduracaktır.
Verici frekansları, kullanıcı tarafından cihaza bilgisayar/telefon veya manuel olarak ayarlanabilir olacaktır.
Sistem, A/B kanal üzerinden çalışabilmelidir. CTCSS, DCS, DTMF, FSK ve MYK kodlama sistemlerini desteklemeli, kullanım amacına göre bireysel, bölgesel ve genel anons sistemine uyumlu çalışabilmelidir.
Cihaz, en az 75 W amplifikatör gücüne sahip olacak ve doğrudan 1 ila 4 adet hoparlör bağlanmasına imkân verecektir.
Çalışma gerilimi AC 220 V ±10 V olacaktır.
Cihaz, dış ortam koşullarına dayanıklı, IP65 koruma sınıfında ve UV dayanımlı ABS gövde yapısına sahip olmalıdır.
Dijital kablosuz genel anons sistemi alıcı ünitesinin, montajı, gerekli her türlü ufak malzeme dahil olmak üzere test edilip çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.6050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.